令和8年度　阿久比町水質検査委託結果一覧表

検体種類:給水栓水
採取場所:高根配水場系統　いたちだ公園

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下であることを示す。
※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過していることを示す。
※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超過していることを示す。
＊は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

区分		検査項目	水質基準	2026/4/21	2026/5/12	2026/6/11	2026/7/7	2026/8/4	2026/9/8	2026/10/6	－	－	－	－	－	測定回数	検出回数	超過回数	最大値	最小値	平均値
基準項目	基01	一般細菌 [CFU/ml]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	7	0	0	0	0	0
	基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	7	0	0	不検出	不検出	－
	基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.004	<0.004	<0.004
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.7	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0.7	0.7	0.7
	基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0.06	0.06	0.06
	基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1 mg/L以下	－	<0.05	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.05	<0.05	<0.05
	基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.005	<0.005	<0.005
	基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) [mg/L]	0.000005 mg/L以下	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	基21	ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基22	塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	－	<0.06	－	－	※2 0.14	－	－	－	－	－	－	－	2	1	0	※2 0.14	<0.06	※1 0.10
	基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	基24	クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	－	※2 0.014	－	－	※2 0.019	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	※2 0.019	※2 0.014	※2 0.017
	基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	－	<0.003	－	－	※2 0.011	－	－	－	－	－	－	－	2	1	0	※2 0.011	<0.003	※2 0.007
	基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	－	0.002	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	0.002	0.002	0.002
	基27	臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	－	※2 0.023	－	－	※2 0.027	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	※2 0.027	※2 0.023	※2 0.025
	基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	－	※1 0.005	－	－	※2 0.008	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	※2 0.008	※1 0.005	※2 0.007
	基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	－	※2 0.007	－	－	※1 0.006	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	※2 0.007	※2 0.006	※2 0.007
	基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.008	<0.008	<0.008
	基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1 mg/L以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.01	<0.01	<0.01
	基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	－	0.02	－	－	※2 0.05	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	※2 0.05	0.02	※1 0.04
	基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.03	<0.03	<0.03
	基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1 mg/L以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.01	<0.01	<0.01
	基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	－	－	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	6.7	6.7	6.7
	基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.005	<0.005	<0.005
	基39	塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.8	7.1	9.9	8.2	9.3	8.2	7.4	－	－	－	－	－	7	7	0	9.9	7.1	8.3
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	－	－	－	－	27	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	27	27	27
	基41	蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	－	－	－	－	※1 57	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	※1 57	※1 57	※1 57
	基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.02	<0.02	<0.02
	基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	基46	フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3	0.3	※1 0.5	※1 0.4	※1 0.5	0.3	0.4	－	－	－	－	－	7	7	0	※1 0.5	0.3	※1 0.4
	基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	－	－	－	－	－	7	7	0	7.5	7.4	7.4
	基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	7	0	0	異常なし	異常なし	－
	基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	7	0	0	異常なし	異常なし	－
	基51	色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	7	0	0	<0.5	<0.5	<0.5
	基52	濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	7	0	0	<0.1	<0.1	<0.1
その他	－	ニッケル及びその化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	－	ジクロロアセトニトリル [mg/L]	0.01 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	－	抱水クロラール [mg/L]	0.02 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0.004	0.004	0.004
	－	残留塩素 [mg/L]	1 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0.5	0.5	0.5
	－	臭気強度(TON)	3 以下	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<1	<1	<1
	－	従属栄養細菌 [個/ml]	2000 個/ml以下(暫定)	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	1	0	0	0	0	0
現地データ	－	天候	－	曇	曇	晴	晴	曇	雨	晴	－	－	－	－	－	－	－	－			
	－	採水時刻	－	10：10	9:35	9:40	9:35	10:20	10:25	9:25	－	－	－	－	－	－	－	－			
	－	気温 [℃]	－	17.3	21.5	24.1	23.7	28.4	26.9	24.5	－	－	－	－	－	7	0	0	28.4	17.3	23.8
	－	水温 [℃]	－	20.5	22.3	24.9	26.1	32.4	30.5	27.2	－	－	－	－	－	7	0	0	32.4	20.5	26.3
	－	遊離残留塩素 [mg/L]	－	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	－	－	－	－	－	7	0	0	0.5	0.3	0.4

注1）1回以上検出された検査項目に関する平均値の算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った

株式会社日本環境技術センター