令和8年度　阿久比町水質検査委託結果一覧表

検体種類:給水栓水
採取場所:県水直結配水系統　高根台中央公園

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下であることを示す。
※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過していることを示す。
※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超過していることを示す。
＊は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

区分		検査項目		水質基準	2026/4/21	2026/5/12	2026/6/11	2026/7/7	2026/8/4	2026/9/8	2026/10/6	－	－	－	－	－	測定回数	検出回数	超過回数	最大値	最小値	平均値
基準項目	基01	一般細菌	[CFU/ml]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	7	0	0	0	0	0
	基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	7	0	0	不検出	不検出	－
	基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003 mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04 mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.004	<0.004	<0.004
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0.6	0.6	0.6
	基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0.06	0.06	0.06
	基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1 mg/L以下	－	<0.05	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.05	<0.05	<0.05
	基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05 mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.005	<0.005	<0.005
	基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	[mg/L]	0.000005 mg/L以下	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	－	<0.06	－	－	※2 0.14	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	※2 0.14	<0.06	※1 0.10
	基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	－	※1 0.010	－	－	※2 0.021	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	※1 0.021	※1 0.010	※1 0.016
	基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	－	<0.003	－	－	※2 0.008	－	－	－	－	－	－	－	2	1	0	※2 0.008	<0.003	※1 0.006
	基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	－	0.002	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	0.002	0.001	0.002
	基27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	－	※1 0.018	－	－	※2 0.028	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	※2 0.028	※1 0.018	0.023
	基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	－	※1 0.004	－	－	※2 0.009	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	※1 0.009	※1 0.004	※1 0.007
	基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	－	※1 0.006	－	－	※1 0.006	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	※1 0.006	※1 0.006	※1 0.006
	基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.008	<0.008	<0.008
	基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1 mg/L以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.01	<0.01	<0.01
	基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	－	0.02	－	－	※2 0.06	－	－	－	－	－	－	－	2	2	0	0.06	0.02	0.04
	基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.03	<0.03	<0.03
	基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1 mg/L以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.01	<0.01	<0.01
	基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200 mg/L以下	－	－	－	－	6.1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	6.1	6.1	6.1
	基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.005	<0.005	<0.005
	基39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	7.7	7.4	9.8	8.6	8.7	8.7	6.9	－	－	－	－	－	7	7	0	9.8	7.4	8.3
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	[mg/L]	300 mg/L以下	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	24	24	24
	基41	蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	－	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	50	50	50
	基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.02	<0.02	<0.02
	基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	2	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	基46	フェノール類	[mg/L]	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.005	<0.005	<0.0005
	基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	[mg/L]	3 mg/L以下	※1 0.4	0.3	※1 0.4	※1 0.4	※1 0.5	0.3	0.3	－	－	－	－	－	7	7	0	※1 0.5	0.3	※1 0.4
	基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	－	－	－	－	－	7	7	0	7.4	7.3	7.4
	基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	7	0	0	異常なし	異常なし	－
	基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	7	0	0	異常なし	異常なし	－
	基51	色度	[度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	7	0	0	<0.5	<0.5	<0.5
	基52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	7	0	0	<0.1	<0.1	<0.1
その他	－	ニッケル及びその化合物	[mg/L]	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	－	ジクロロアセトニトリル	[mg/L]	0.01 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	－	抱水クロラール	[mg/L]	0.02 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0.003	0.003	0.003
	－	残留塩素	[mg/L]	1 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0.5	0.5	0.5
	－	臭気強度(TON)		3 以下	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<1	<1	<1
	－	従属栄養細菌	[個/ml]	2000 個/ml以下(暫定)	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	1	0	0	0	0	0
現地データ	－	天候		－	曇	曇	晴	晴	曇	雨	晴	－	－	－	－	－	－	－	－			
	－	採水時刻		－	10：35	10:02	10:05	10:00	10:50	10:45	10:00	－	－	－	－	－	－	－	－			
	－	気温	[℃]	－	17.5	22.2	25.0	24.5	29.1	26.9	25.1	－	－	－	－	－	7	0	0	29.1	17.5	24.3
	－	水温	[℃]	－	17.4	18.8	22.6	23.6	28.7	28.0	24.4	－	－	－	－	－	7	0	0	28.7	17.4	23.4
	－	遊離残留塩素	[mg/L]	－	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	－	－	－	－	－	7	0	0	0.5	0.3	0.4

注1）1回以上検出された検査項目に関する平均値の算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った

株式会社日本環境技術センター