

阿久比中学校武徳館等空調設備設置工事 質問に対する回答

11月6日更新

質 問	回 答
分電盤からの機器の一時側電源供給は別途工事となるのでしょうか。	お見込みのとおりです。